



**TERMA**

Информируем Вас, что для радиаторов производства Terma (Польша) допустимые свойства воды следующие:

- кислотность от **0,8 до 9,5 Рн**;
- содержание кислорода **< 0,1 мг/л.**

Подробно все необходимые параметры указаны в Польском стандарте PN-93/C-04607 "Вода в системах отопления. Требования, предъявляемые к качеству воды и ее исследования".

Радиаторы Terma могут быть установлены в системы центрального отопления с замкнутым контуром без доступа кислорода или закрытые системы отопления (индивидуальные котельные). Радиаторы Terma не устанавливаются в системы горячего водоснабжения (ГВС).